

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 540/14

"15" ноября 2018 г.

## ОАО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска  
(на № 5619/02 от 09.11.2018 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **магазин.**
  2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **магазин, расположенный по адресу: г. Пятигорск, район Ботанического сада.**
  3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
  4. Максимальная нагрузка 11 кВт.
  5. Для электроснабжения магазина на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку КЛ-0,4 кВ.
  6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.
  7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (с изм.) 4 месяца.
  8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присоединение.
  9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения. Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 550 руб. Вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства, благоустройства прилегающей территории и парковки выполнить до начала строительных работ. *Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.*
- Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
10. Вопрос подключения к ВЛИ-0,4 кВ согласовать с председателем ДНТ "Ботанический сад".
  11. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2019 г.

Главный инженер



В.В. Жданов