

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 66/21

"02" марта 2021 г.

АО «Пятигорскэнерго»

Администрация города Пятигорска

(на № 842/07 от 02.02.2021 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **магазины.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **магазины, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 42 (кадастровый номер земельного участка 26:33:080138:413)**
3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 60 кВт.
5. Для электроснабжения магазинов на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, прокладку КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.
7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 6 месяцев.
8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присоединение.
9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.
Стоимость технологического присоединения по ставке 2021 г. составляет **47 919,26 рублей.**
На земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, попадающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, необходимо выполнить их вынос до начала строительных работ. *Стоимость работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.*
- Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
- Администрация города Пятигорска согласует с МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" вопрос выделения земельного участка для прокладки сетей электроснабжения.**
10. Срок действия настоящих технических условий до 31.12.2021 г.

Главный инженер



А.Н. Шарапов